

Информация о техническом состоянии сетей ООО "Дар", в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению за 2021 год

Данные о факте аварийного отключения/прекращения передачи электрической энергии								Величина недоотпуска, тыс.кВтч	Данные о причинах аварий передачи электрической энергии и их расследований в соответствии с классификатором по итогам расследований			Мероприятия по устранению аварий
Номер прекращения передачи электрической энергии/ номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ЛС, ТП, РП	Диаметр/класс напряжения объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства (часы, минуты, ГГГГ, ММ, ДД)	Время и дата включения в работу, восстановления режима потребления, электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ, ММ, ДД)	Продолжительность прекращения передачи электроэнергии, час		Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Тавдинский р-н	ТП	ТП-10 "ТМБК", ф.2, оп.№6	0.38	13.20 2021.01.08	14.20 2021.01.08	1.000	0.01	№ 1 от 08.01.2021	3.4.9.3	4.12	Мероприятие техническое: выполнить замену предохранителя
2	Тавдинский р-н	ТП	ПС110/35/6 кВ "Пионерская", ВЛ-6кВ ф.20 "Лесобиржа"	6 (6.3)	12.20 2021.02.04	16.30 2021.02.04	4.167	2.31	№ 2 от 04.02.2021	3.4.9.1	4.12	Мероприятие техническое: выполнить замену предохранителя
3	Тавдинский р-н	ТП	ТП-1479 "Речфлот"	6 (6.3)	16.30 2021.02.04	17.47 2021.02.04	1.283	0.45	№ 3 от 04.02.2021	3.4.13.4	4.13	Мероприятие техническое: выполнить замену предохранителя

4	Тавдинский р-н	ТП	ТП-1374 "Коомпромхоз"	6 (6.3)	11,00 2021.03.23	13,20 2021.03.23	2.333	0.05	№ 4 от 23.03.2021	3.4.9.1	4.12	Мероприятие техническое: выполнить замену предохранителя
5	Ирбитский р-н	КЛ	ПС 110/6 кВ «Ирбит», яч.№22 ф. «Стеклозавод3»	6 (6.3)	18,25 2021.04.08	19,33 2021.04.08	1.133	1.05	№ 5 от 08.04.2021	3.4.12.5	4.12	Мероприятие техническое: выполнить замену предохранителя
6	Тавдинский р-н	ТП	ТП-7"Дарсети", яч.18 оп.№1	0.38	12,00 2021.04.20	15,00 2021.04.20	3.000	0.15	№ 6 от 20.04.2021	3.4.9.3	4.9	Мероприятие техническое: выполнить замену предохранителя
7	Ирбитский р-н	КЛ	ПС 110/6 кВ «Ирбит», яч.№5 ф. «Стеклозавод2»,яч. №13, ЦРП 6кВ(Стеклозавод)яч. №1 КЛ-6кВ.	6 (6.3)	16.21 2021,06,14	20.25 2021,06,14	4.067	3.78	№ 7 от 14.06.2021	3.4.12.5	4.12	Мероприятие техническое: выполнить замену предохранителя
8	Тавдинский р-н	ТП	ПС «Пионерская» 110/35/6 , 2 с.ш. яч. №17 «Мехзавод 2»	6 (6.3)	14.25 2021,10,05	15.25 2021,10,05	1.000	0.16	№ 8 от 05.10.2021	3.4.12.5	4.12	Мероприятие техническое: выполнить замену предохранителя
9	Тавдинский р-н	ТП	ТП-3 р-он Водозабора Т-№1	6 (6.3)	14,30 2021,10,05	15,10 2021,10,05	0.667	0.10	№ 9 от 05.10.2021	3.4.12.5	4.12	Мероприятие техническое: выполнить замену предохранителя
10	Ирбитский р-н	КЛ	ПС 110/6 "ИМЗ", ВЛ-6 кВ "Стройуправление" оп. 37/2	6 (6.3)	22.03 2021,10,11	22.17 2021,10,11	0.233	0.12	№ 10 от 11.10.2022	3.4.12.5	4.12	Мероприятие техническое: выполнить замену предохранителя
11	Тавдинский р-н	ТП	ТП-1479"Речфлот", фид.№3	0.38	15.15 2021,11,01	16.40 2021,11,01	1.417	0.01	№ 11 от 01.11.2021	3.4.12.5	4.12	Мероприятие техническое: выполнить замену предохранителя
12	Тавдинский р-н	ТП	ТП-6 "РЖД", РУ-0,4кВ, яч.№8	0.38	16.00 2021,11,12	17.00 2021,11,12	1.000	0.01	№ 12 от 12.11.2021	3.4.12.5	4.12	Мероприятие техническое: выполнить замену предохранителя
13	Ирбитский р-н	КЛ	ТП №2"ИСУ", 2 секция шин. Фид.№6. оп.№6	0.38	11.00 2021,12,12	13.00 2021,12,12	2.000	0.05	№ 13 от 12.12.2021	3.4.12.5	4.12	Мероприятие техническое: выполнить замену предохранителя

14	Тавдинский р-н	КЛ	ПС110/35/6 кВ "Пионерская", ф. "Город-2", ВЛ-6кВ, оп. №15	6 (6.3)	08.35 2021,12,13	10.15 2021,12,13	1.667	0.15	№ 14 от 13.12.2021	3.4.13.4	4.13	Мероприятие техническое: выполнить замену предохранителя	
15	Тавдинский р-н	КЛ	ЦРП-6кВ «Механка» 2 с.ш яч 6 на КТП-4 "Электроцех"	6 (6.3)	07.30 2021,12,17	09.30 2021,12,17	2.000	0.20	№ 15 от 17.12.2021	3.4.9.1	4.12	Мероприятие техническое: выполнить замену предохранителя	
16	Тавдинский р-н	ТП	ПС 110/10 кВ "Сплавная", ф. Сельхозтехника, оп.№128	10	20.32 2021,12,26	21.40 2021,12,26	1.133	0.15	№ 16 от 26.12.2021	3.4.12.5	4.12	Мероприятие техническое: выполнить замену предохранителя	
17	Тавдинский р-н	ТП	ТП-3 р-он Водозабора Т-№1 ф.4	0.38	15.25 2021,12,31	21.15 2021,12,31	5.833	0.87	№ 17 от 31.12.2021	3.4.12.5	4.12	Мероприятие техническое: выполнить замену предохранителя	
ИТОГО по всем прекращением передачи электрической энергии за отчётный период:									x	x	x	x	x