

Информация о техническом состоянии сетей ООО "Дар", в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению за 2022

ГОД

Данные о факте аварийного отключенияпрекращения передачи электрической энергии								Величина недоотпуска, тыс.кВтч	Данные о причинах аварий передачи электрической энергии и их расследований в соответствии с классификатором по итогам расследований			Мероприятия по устранению аварий
Номер прекращения передачи электрической энергии/ номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ,ВЛ,ПС,ТП,РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства (часы, минуты, ГГГГ, ММ, ДД)	Время и дата включения в работу, восстановления режима потребления, электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ, ММ, ДД)	Продолжительность прекращения передачи электроэнергии, час		Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Тавдинский р-н	ТП	ПС 110/10 кВ "Сплавная", ф. Сельхозтехника, оп.№128	10 (10.5)	16,27 2022.03.26	20,15 2022.03.26	3,8	0,494	№ 1 от 26.03.2022	3.4.9.1	4.13	Мероприятие техническое: выполнить замену предохранителя
2	Тавдинский р-н	ТП	ТП-1484	6 (6.3)	07,50 2022.05.22	11,04 2022.05.22	3,2	0,42	№ 2 от 22.05.2022	3.4.13.4	4.12	Мероприятие техническое: выполнить замену предохранителя
3	Тавдинский р-н	ВЛ	КТПН - "Апогей" 6/0,4 кВ	6 (6.3)	09,07 2022.11.17	10,45 2022.11.17	1,6	0,142	№ 4 от 17.11.2022	3.4.13.4	4.13	Мероприятие техническое: выполнить замену предохранителя
4	Тавдинский р-н	ВЛ	ТП-3 р-Водозабора, ф.3 , оп. №2	0.38	20,45 2022.11.30	23,58 2022.11.30	3,2	0,064	№ 5 от 30.11.2022	3.4.9.3	4.9	Мероприятие техническое: выполнить замену предохранителя

5	Ирбитский р-н	КЛ	ТП №2"ИСУ", 2 секция шин. Фид.№6. оп.№6	0.38	12,35 2022.12.27	15,25 2022.12.27	2,8	0,071	№ 6 от 27.12.2022	3.4.12.5	4.13	Мероприятие техническое: выполнить замену предохранителя
ИТОГО по всем прекращением передачи электрической энергии за отчётный период:							14,717	x	x	x	x	x