

Сводные данные об аварийных отключениях за 2020 год по границам зон деятельности ООО "ДАР", вызванных авариями или внеплановыми отключениями

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии								Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			Мероприятия по устранению аварий/отключений
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Недоотпуск электрической энергии, тыс.кВтч	Номер и Дата акта расследования технологического нарушения, записи в	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Тавдинский р-н	ТП	ТП-7 ,яч. №5	0.38	12,08 2020.01.12	15,08 2020.01.12	0.084	№ 1 от 12.01.2020	3.4.9.3	4.9	Мероприятие: техническое. Выполнить замену предохранителя
2	Тавдинский р-н	ТП	ТП-1374	6 (6.3)	10,30 2020.01.22	11,10 2020.01.22	0.013	№ 2 от 22.01.2020	3.4.9.1	4.12	Мероприятие: техническое. Выполнить замену предохранителя
3	Тавдинский р-н	ТП	ТП-3 р-он Водозабора,ф.2, оп №12а	0.38	10,05 2020.02.26	10,55 2020.02.26	0.002	№ 3 от 27.02.2020	3.4.9.1	4.12	Мероприятие: техническое. Выполнить замену предохранителя
4	Тавдинский р-н	ТП	ТП "Древмука"	6 (6.3)	11,10 2020.03.16	13,00 2020.03.16	0.037	№ 4 от 16.03.2019	3.4.9.3	4.9	Мероприятие: техническое. Выполнить замену предохранителя
5	Тавдинский р-н	ТП	ТП-1396	6 (6.3)	22,18 2020.03.20	09,53 2020.03.21	0.324	№ 5 от 21.03.2019	3.4.9.1	4.12	Мероприятие: техническое. Выполнить замену предохранителя

6	Ирбитский р-н	ТП	ТП №2"ИСУ", 2 секция шин. Фид.№1.	0.38	09,10 2020.04.08	11,20 2020.04.08	0.054	№ 6 от 08.04.202 0	3.4.9.1	4.12	Мероприятие: техническое. Выполнить замену предохранителя
7	Тавдинский р-н	ТП	ТП-1483	6 (6.3)	22,40 2020.04.08	11,47 2020.04.09	0.393	№ 7 от 09.04.202 0	3.4.9.1	4.12	Мероприятие: техническое. Выполнить замену предохранителя
8	Тавдинский р-н	ТП	ТП- 7"Дарсети", яч.5 оп.№1	0.38	17,20 2020.04.12	08,20 2020.04.13	0.3	№ 8 от 19.03.202 0	3.4.9.3	4.9	Мероприятие: техническое. Выполнить замену предохранителя
9	Тавдинский р-н	ТП	ТП- 1396"Тарорем онтный", фид.№1	0.38	10,00 2020.04.13	10,20 2020.04.13	0.008	№ 9 от 19.03.202 0	3.4.9.1	4.12	Мероприятие: техническое. Выполнить замену предохранителя
10	Тавдинский р-н	ТП	ТП-1406, ф№2, оп 14	0.38	17,30 2020.04.24	15,00 2020.04.25	0.108	№ 10 от 24.04.202 0	3.4.9.1	4.12	Мероприятие: техническое. Выполнить замену предохранителя
11	Тавдинский р-н	ТП	ТП-1407, фид.№3	0.38	15,08 2020.05.12	15,38 2020.05.12	0.003	№ 11 от 12.05.202 0	3.4.9.3	4.12	Мероприятие: техническое. Выполнить замену предохранителя
12	Тавдинский р-н	ВЛ	ПС "Сплавная", ф."СХТ" отпайка на ТП- 1344 "РТП", оп №5 ВЛ 10кВ	10 (10.5)	21,07 2020.05.25	22,07 2020.05.25	0.01	№ 12 от 26.05.202 0	3.4.9.1	4.12	Мероприятие: техническое. Выполнить замену предохранителя
13	Тавдинский р-н	ТП	ТП-1396 "Тароремонтн ый", фид.№1	0.38	08,30 2020.05.28	10,30 2020.05.28	0.05	№ 13 от 28.05.202 0	3.4.9.3	4.12	Мероприятие: техническое. Выполнить замену предохранителя
14	Тавдинский р-н	ТП	ТП-1402 "Пасечник" ф. "Город-2"	6 (6.3)	06,08 2020.06.10	11,30 2020.06.10	0.467	№ 14 от 10.06.202 0	3.4.9.1	4.12	Мероприятие: техническое. Выполнить замену предохранителя

15	Тавдинский р-н	ТП	ТП-3 р-он Водозабора Т- №1 ф.4	0.38	11,30 2020.07.30	12,20 2020.07.30	0.125	№ 15 от 30.07.202 0	3.4.9.3	4.13	Мероприятие: техническое. Выполнить замену предохранителя
16	Тавдинский р-н	ТП	ТП-1 "ТМЗ", яч.2	0.38	00,00 2020.09.01	15,00 2020.09.01	0.3	№ 16 от 01.09.202 0	3.4.9.3	4.9	Мероприятие: техническое. Выполнить замену предохранителя
17	Тавдинский р-н	ТП	ПС "Сплавная", ф."СХТ",оп№1 29 ВЛ 10кВ на ТП-1436 "Сервис-лес"	10 (10.5)	20,08 2020.09.16	22,20 2020.09.16	0.286	№ 17 от 16.09.202 0	3.4.9.1	4.12	Мероприятие: техническое. Выполнить замену предохранителя
18	Тавдинский р-н	ТП	ТП-1396 "Тароремонтн ый"	6 (6.3)	08,30 2020.10.17	09,30 2020.10.17	0.028	№ 18 от 17.10.202 0	3.4.9.1	4.12	Мероприятие: техническое. Выполнить замену предохранителя
19	Ирбитский р-н	ТП	ПС 110/6 кВ «Ирбит», яч.№5 ф. «Стеклозавод 2»	6 (6.3)	14,11 2020.11.12	18,20 2020.11.12	3.029	№ 19 от 12.11.202 0	3.4.9.1	4.12	Мероприятие: техническое. Выполнить замену предохранителя
20	Тавдинский р-н	ВЛ	ТП-1436 "Сервислес", ф.№1	0.38	12,03 2020.11.22	13,10 2020.11.22	0.061	№ 20 от 22.11.202 0	3.4.9.1	4.12	Мероприятие: техническое. Выполнить замену предохранителя